

вх 571
от 05.04.2024



393792 488309

Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Свердловской области

Прокуратура
г. Кировграда

ул. Свердлова, 46, г. Кировград,
Свердловская область, Россия, 624140

Директору Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения Свердловской области
«Кировградская школа-интернат»

Паршутиной О.В.

ул. Энгельса, д. 28, г. Кировград

29.03.2024 № 02-08-2024/Прдп45-24-20650030

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства

Прокуратурой г. Кировграда в феврале-марте 2024 года проведена проверка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности, а также законодательства об образовании в деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Кировградская школа-интернат» (далее – ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат»).

Согласно п. 2 ч. 6, ч. 7 ст. 28, п. 2 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Охрана здоровья обучающихся включает в себя и обеспечение их безопасности во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 11, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны, в том числе, выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве,

Прокуратура г. Кировграда

№ 02-08-2024/Прдп45-24-20650030

транспортировке, хранении, реализации населению. В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Установлено, что в деятельности ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат», расположенного по адресу: г. Кировград, ул. Энгельса, 28, допускаются нарушения названных требований законодательства, а также санитарных норм и правил:

- на момент проверки 27.02.2024 обнаружено, что в двух учебных кабинетах имеется мягкая мебель (диваны) с тканевыми чехлами, - нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ;

- на момент проверки 27.02.2024 установлено наличие дефекта потолка (отсутствует штукатурка) в спальном комнате № 4, также имеется нарушение покрытия стены в помещении для хранения уборочного инвентаря, - нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 23 Федерального закона N 52-ФЗ.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требования пожарной безопасности в деятельности ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат»:

1. Приборы приемно-контрольные и управления пожара установлены вне помещения пожарного поста (поста охраны), что является нарушением п. 5.12 СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Кроме того, поскольку охрана здоровья обучающихся включает в себя и обеспечение их безопасности во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, находящиеся на территории школы объекты, в том числе детские игровые и спортивные площадки, должны соответствовать установленным нормам и требованиям. Конструкцией оборудования площадок должна быть обеспечена прочность, устойчивость, жесткость и пространственная неизменяемость. Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается.

Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается.

В ходе проверки установлено, что в ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат» допускаются нарушения названных требований законодательства.

Так, на прилегающей территории расположено игровое оборудование (качели, горка), находящиеся в неудовлетворительном состоянии, их поверхность имеет следы коррозии, отслоения лакокрасочного покрытия, частично отсутствуют сидения, имеются выступающие болты.

Состояние игрового оборудования свидетельствует о необходимости принятия мер к его ремонту, либо ликвидации в целях создания безопасных условий нахождения учащихся школы на игровой площадке.

Выявленные нарушения законодательства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками образовательного учреждения, не позволяють в полной мере обеспечить охрану здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, при пребывании в учреждении. Как следствие требуется принятие незамедлительных мер со стороны руководства школы к устранению вышеуказанных нарушений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Кировграда. О дате и времени рассмотрения уведомить заблаговременно.
2. Принять конкретные меры к устранению указанных нарушений закона, а также их причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
4. О принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру г. Кировграда в установленный законом месячный срок со дня внесения представления.

И.о. прокурора города
советник юстиции

А.В. Терешкин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 22A1CA343508CCD83D1D8763B3C319EE
Владелец Терешкин Андрей Владимирович
Действителен с 22.03.2023 по 14.06.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559389

Владелец Паршутина Оксана Валентиновна

Действителен с 29.11.2023 по 28.11.2024